



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
**ПРОКУРАТУРА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА**

ул. Ленина, 76, г. Новоалександровск
Новоалександровский район,
Ставропольский край,
Россия, 356000

Заведующей МДОУ «Детский
сад № 9 «Аленушка»

Машкиной С.Н.

ул. Ветеранов, 6,
пос. Краснозоринский

20.02.2024 № 7-08-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
противопожарного законодательства

Прокуратурой района проведен анализ соблюдения требований пожарной безопасности образовательными организациями Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Согласно пунктом 2 части 6, а также части 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно положениям статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), руководитель организации обязан содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Статьей 16 Закона № 69-ФЗ определены полномочия федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности, среди которых относятся полномочия по разработке утверждаемых Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих противопожарный режим и определяющих требования к оснащению объектов защиты, которые введены в эксплуатацию.

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и

Прокуратура Новоалександровского района
Ставропольского края
№ 7-08-2024/Прдп12-24-20070024

других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пунктом 54 Правил установлена обязанность руководителя учреждения по организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных требований закона, в МДОУ «Детский сад № 9 «Аленушка» эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с отсутствием информации изготовителя (поставщика) о сроке службы и о возможной дальнейшей эксплуатации. Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 54 Правил).

Ненадлежащее содержание систем противопожарной защиты, задействованных в системах пожаротушения, а также их отсутствие, приводит к социально-негативным последствиям и несет угрозу для присутствующих лиц в случае возникновения пожара.

Изложенное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственными должностными лицами МДОУ «Детский сад № 9 «Аленушка» и отсутствием контроля с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24, 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и принять конкретные исчерпывающие меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а также по недопущению их впредь.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к установленной законом ответственности.
3. С целью участия прокурора, известить прокуратуру района о времени и месте рассмотрения настоящего представления по существу.
4. О результатах рассмотрения уведомить прокуратуру района в установленных законом месячный срок с приложением копии приказа о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

М.В. Тютюнников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0090588B33014AED2716A8708CB6BEACED
Владелец Тютюнников Михаил Викторович
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024